

CSI SpA  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2558/13

 SGQ N° 032A  
 SCA N° 032B  
 PRD N° 032B  
 ISP N° 049E  
 LAB N° 0006

 Membro degli accordi  
 di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

### EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 396/13 del/dated 10/05/2013

si certifica che la Società/we certify that the Company

### SAE S.r.l.

### Corso Kennedy, 30 - 10070 ROBASSOMERO (TO) - ITALY

 ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza  
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE

 has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of  
 Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive

## SISTEMA DI SPEGNIMENTO A CO2 AD ALTA PRESSIONE FALCON

### FALCON CO2 HIGH PRESSURE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

### Mod. DHP, IHP

Volume serbatoio Vessel capacity [l]	Carica CO2 CO2 Filling Quantity (0 to -5)% [kg]	Grado riempimento Filling Ratio [kg/l]	PS a /at TS = 60 °C [barg]
3	2	0,67	170
5,4	3,6	0,67	170
7,5	5	0,67	170
14	9,38	0,67	170
27	18	0,67	170
40	26,8	0,67	170
67,5	44,0	0,65	165

 Sistema spegnimento/Fire extinguishing system: PS<sub>max</sub> 15 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C

Gruppo Fluido/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

20/05/2013

 Prima emissione  
 First issue

30/01/2014

 Ultima emissione  
 Latest issue

19/05/2023

 Scadenza  
 Expiring